

A belügyminiszter 55/2012. (X. 29.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: R.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények a 428. §-ban, 431. § (4) bekezdésében, 436. § (5) bekezdésében, 437–443. §-ban, 444. § (1) bekezdésében, 445. § (4) és (6) bekezdésében, 446. § (2) bekezdésében, 447–462. §-ban, 463. § (1) és (4) bekezdésében foglaltak,”
- 2. §** Az R. 6. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„22. Menekülési útvonal: a veszélyeztetett tűzszakasz elhagyásának útvonala, a kiürítés második szakasza.”
- 3. §** (1) Az R. 7. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„25. Ponyvaszerkezetű építmény: olyan állandó jellegű, legalább 9 hónapig fennálló, alapozással rendelkező közösségi építmény, amely a környező külső tértől csak húzófeszültségre igénybe vehető külső térelhatároló szerkezettel egészben elválasztott teret alkot és ezzel a használat feltételeit biztosítja.”
- (2) Az R. 7. §-a a következő 26/a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„26/a. Szabadtéri rendezvény: 5000 m²-nél nagyobb, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényeket, valamint a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.”
- 4. §** (1) Az R. 9. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában)
„3. Karbantartó szervezet: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék karbantartást végző, karbantartó műhely fenntartó vállalkozás.”
- (2) Az R. 9. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában)
„5. OKF azonosító jel: egyedileg sorszámozott, a karbantartó szervezet műhelyét azonosító, hamisítás elleni védelemmel ellátott (hologramos) matrica, melyet a karbantartó szervezetek a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) által kijelölt forgalmazótól vásárolhatnak meg.”
- (3) Az R. 9. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában)
„6. Felülvizsgáló: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék karbantartását végző vállalkozás, mely karbantartó műhelyt nem tart fenn, és amelynek OKF azonosító jelét karbantartó szervezet biztosítja.”
- 5. §** Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Tűzoltó készülék karbantartást kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezhet.”
- 6. §** (1) Az R. 13. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék)
„a) az előírt készenlėti helyen van,”

- (2) Az R. 13. § (1) bekezdése j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék)
„j) karbantartása esedékes-e, és”
- (3) Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.”

7. § Az R. 20. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A selejtezésről a tulajdonos gondoskodik.”

- 8. §** (1) Az R. 21. § (4) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A karbantartást igazoló címke tartalmazza)
„f) a következő karbantartás esedékességét időponttal megadva (év, hónap, nap).”
- (2) Az R. 21. § (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A karbantartást igazoló címke)
„d) logóval, emblémával, és a 21. § (4) bekezdés f) pontjában megadott adatok angol vagy német nyelvű feliratával kiegészíthető, és”

9. § Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A karbantartó műhely helyiségeinek száma, alapterülete és kialakítása tegye lehetővé a különböző munkafázisok elvégzését, a munkaegészségügyi szabályok betartását. Az oltópor tárolása, átfajtása és a vizes technológiát igénylő műveletek ugyanabban a helyiségben nem végezhetők.”

10. § Az R. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a tűzoltó készüléken a hiba a helyszínen nem javítható ki, a karbantartó személy a tűzoltó készüléken jól látható helyen a karbantartást végző szervezet adatait, a dátumot és a „KARBANTARTÁSRA SZORUL” feliratot tartalmazó címkével látja el, és írásban tájékoztatja a készenlétben tartót.”

11. § Az R. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felülvizsgálatot – a falitűzcsap-szekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltó vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.”

12. § Az R. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén írásban értesíti a tűzoltó vízforrás üzemben tartásáért felelős szervezetet, vagy a hiányosságot azonnal megszünteti.”

- 13. §** (1) Az R. 38. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A föld feletti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi)
„i) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm² kiáramlási keresztmetszetenél, vagy a tűzcsap vízhozamát, valamint”
- (2) Az R. 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A föld alatti tűzcsapszekrények esetében a nyitott fedél nem akadályozhatja a tűzcsap működtetését.”
- (3) Az R. 38. § (6) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezések lép:
(A föld alatti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi)
„a) csatlakozófej állapotát, illeszkedési próbával a menet épségét, a tömítő felület állapotát,”
- (4) Az R. 38. § (6) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezések lép:
(A föld alatti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi)
„d) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm² kiáramlási keresztmetszetenél, vagy a tűzcsap vízhozamát, valamint”

- 14. §** Az R. 101. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgálat során a vizsgálatot végző személy a tömlőszerelvényt a tűzoltó kapcsokkal együttesen egy vizsgálati darabként használja.”
- 15. §** Az R. 110. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A fa. tűzcsap fejszerelvénye szennyeződés bejutása ellen záró-, vagy védősapkával ellátott. A záró- vagy védősapka a fa. tűzcsapkulccsal nyitható, vagy szerszám nélkül eltávolítható.”
- 16. §** Az R. 135. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A vonatkozó műszaki követelmény vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, illetve a 48 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell a tűzoltósági ügyeletnek.”
- 17. §** Az R. 139. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a tűzoltósági ügyelet helyszíne megváltozik, az új helyszínre 90 napon belül kell az automatikus tűzátjelzést biztosítani, amennyiben a tűzoltósági ügyelet képes azt fogadni, ellenkező esetben a 164. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.”
- 18. §** Az R. 148. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az üzemeltető kioktatott személyzete)
„c) az oltóberendezés csővezetékeit és szerelvényeit tisztán tartja, a rájuk rakódó szennyeződések eltávolítja, és”
- 19. §** Az R. 174. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„174. § (1) A tűzjelző berendezés hangjelzői a helyiségben, tűzszakaszban, épületben, építményben tartózkodók számára jól beazonosíthatóan, más jelzésektől elkülöníthetően jelzik a tűzriasztást.
(2) Ahol a rendeltetésből adódóan a hangjelzés érzékelésében hátrányban lévők jelenlétével kell számolni, illetve 120 dB-nél nagyobb hangerőre lenne szükség, a hangjelzőket fényjelzőkkel kell kiegészíteni.”
- 20. §** Az R. 188. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a tűzriasztás egyben alvó emberek felébresztésére is szolgál, a hangjelzés minimális hangereje 75 dB(A) az ágy fej felőli oldalánál.”
- 21. §** Az R. 225. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet szerinti villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplő villamos tervező jogosult, aki az érvényes vonatkozó műszaki követelményen alapuló, az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) által akkreditált villámvédelmi létesítési vizsgát eredményesen letette, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapján kiemelt gyakorlottságát az MMK megállapította.”
- 22. §** (1) Az R. 226. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e rendelet szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a vonatkozó műszaki követelményt tananyag szinten oktató OKJ-s „villámvédelmi felülvizsgáló” képesítést szerzett, vagy a vonatkozó műszaki követelmények anyagából akkreditált, az OKF által elfogadott villámvédelmi tanfolyami képzésben részesült, és eredményes vizsgát tett.”
(2) Az R. 226. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.”
- 23. §** Az R. 241. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„241. § (1) A tartályokat túltöltést gátló szerkezettel kell ellátni, melynek működésbe lépését jelezni kell.
(2) A túltöltést gátló szerkezetet olyan módon kell elhelyezni, hogy a tartályban a folyadékszint a legnagyobb töltési szintet ne haladhassa meg. A legnagyobb töltési fok, ha erre vonatkozóan a tárolási körülmények vagy a technológia más értéket nem indokol, a tartály térfogatának 97%-a, a gátló szerkezet beállítási értéke ennek 2%-kal csökkentett

értéke. Ha számolni kell azzal, hogy tároláskor a tárolt anyag térfogata növekedhet, akkor a töltési fokot úgy kell csökkenteni, hogy a legnagyobb anyagtérfogat ne haladja meg a 97%-os töltési fokot.”

- 24. §** Az R. 265. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„265. § A tűzveszélyes folyadékok tárolására, kimérésére szolgáló kamrák kialakítása abban az esetben megfelelő, amennyiben megfelelnek a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtanak.”
- 25. §** Az R. 267. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A töltőállomás – a veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályától függetlenül – „C” tűzveszélyességi osztályú létesítmény. A töltőállomás építményei és a szomszédos – nem a töltőállomáshoz tartozó – építmények megengedett legkisebb védőtávolságait a 12. melléklet 1. táblázata határozza meg az alábbiak figyelembevételével:
a) a táblázat 2. sorának B és C oszlopában rögzített távolságértékek legfeljebb 1 méterig csökkenthetők, amennyiben az építmény és a berendezés között a berendezés méreteit minden irányban legalább 0,5 méterrel meghaladó, A1 tűzvédelmi osztályú, EI 90 tűzállósági teljesítmény jellemzőjű védőfal kerül kiépítésre,
b) a táblázat 3. sorának B és C oszlopában rögzített távolságértékek legfeljebb 1 méterig csökkenthetők, amennyiben az építmény és a „C”–„D” tűzveszélyességi osztályú berendezés között a berendezés méreteit minden irányban legalább 0,5 méterrel meghaladó, A1 tűzvédelmi osztályú, EI 60 tűzállósági teljesítmény jellemzőjű védőfal kerül kiépítésre,
c) a táblázat 3. sora B és C oszlopában rögzített távolság értékek legfeljebb 1 méterig csökkenthetők, amennyiben az építmény és az „A”–„B” tűzveszélyességi osztályú berendezés között a berendezés méreteit minden irányban legalább 0,5 méterrel meghaladó, A1 tűzvédelmi osztályú, EI 90 tűzállósági teljesítmény jellemzőjű védőfal kerül kiépítésre.”
- 26. §** Az R. 268. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Üzemi töltőállomáson az üzemanyag föld feletti tartályban is tárolható egyterű vagy rekeszekre osztott, duplafalú tartályban oly módon, hogy a tárolt folyadék összmenyisége nem haladhatja meg a 30 000 litert, amelyből az I–II tűzveszélyességi fokozatú folyadék mennyisége nem haladhatja meg 10 000 litert.
(4) A föld feletti tartály, konténerkút 5 méteres körzetében az éghető anyagot tároló a technológiához közvetlenül nem kapcsolódó tevékenység vagy a technológiához közvetlenül nem kapcsolódó tárolás nem végezhető. Az 5 méteres távolságértéket nem kell megtartani, amennyiben a berendezés, tároló méreteit minden irányban legalább 0,5 méterrel meghaladó, A1 tűzvédelmi osztályú, I–II tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetén EI 90, III–IV tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetén EI 60 tűzállósági teljesítmény jellemzőjű védőfal kerül kiépítésre.”
- 27. §** Az R. 269. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A föld feletti tartályok mindkét oldalán, szembetűnő módon a tűzveszélyre, a nyílt láng és a dohányzás tilalmára figyelmeztető táblát és piktogramot kell elhelyezni.”
- 28. §** Az R. 272. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„272. § (1) Az I–II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszolgáló konténerkút tűz- vagy robbanásveszélyes készüléknek, gépnek, berendezésnek minősül.
(2) Az I–II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszolgáló – időjárás ellen védő tetővel kialakított – nyitott konténerkút területén tűzoltó berendezés kiépítése nem kötelező.”
- 29. §** Az R. 286. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A cseretelep veszélyességi övezete az „1” és „2” kategóriájú tárolóhely esetén 3 méter, a többi kategóriánál 5 méter. A veszélyességi övezeten belül a technológiához közvetlenül nem kapcsolódó tevékenység vagy a technológiához közvetlenül nem kapcsolódó tárolás nem végezhető. A veszélyességi övezet mérete csökkenthető, amennyiben a tároló méreteit minden irányban legalább 0,5 méterrel meghaladó, A1 tűzvédelmi osztályú, EI 90 tűzállósági teljesítmény jellemzőjű védőfal kerül kiépítésre.”
- 30. §** Az R. 355. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„355. § (1) Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiséget más tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségtől tűzgátló szerkezettel kell elválasztani.

(2) Középmagas és magas épületben csak a rendeltetésszerű használathoz szükséges, „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség alakítható ki.

(3) Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség más tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiséggel közvetlenül a szabadba szellőztetett tűzgátló előtérrel kapcsolható össze. Mesterséges szellőztetés esetén az előtérben legalább 50 Pa (0,0005 bar) relatív túlnyomást kell biztosítani.

(4) A tűzgátló előtér burkolására B–F tűzvédelmi osztályú anyag nem alkalmazható. Az előtér ajtajait önműködő csukószerkezettel kell ellátni, és egymástól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azok egy időben egy személy által ne legyenek nyithatók.”

- 31. §** Az R. 375. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„375. § Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek, a füstmentes lépcsőházak, valamint a tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek menekülési útvonalának padló-, fal- és mennyezetburkolata A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú lehet.”
- 32. §** Az R. 405. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Középmagas vagy magas épületben található lakások zárt menekülési útvonalára, vagy lépcsőházba nyíló bejárati ajtóit legalább D EI 30 követelménynek feleljenek meg.”
- 33. §** Az R. 424. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„424. § Új szerkezeteknél vagy azokban az esetekben, amikor a megoldás anyagminősége, keresztmetszete, mérete, terhelése, statikai modellje eltér a vonatkozó műszaki követelményben közöltektől, laboratóriumi vizsgálattal kell megállapítani a szóban forgó szerkezet tűzállósági határértékét. Kivételt képeznek azok a szerkezetek, amelyek tűzállóságát számítással is meg lehet határozni. A meglévő szerkezetek esetében a 18. melléklet 1–9. táblázataiban szereplő paraméterek tervezési értéként vehetők figyelembe.”
- 34. §** Az R. 430. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerezési helyeken gépjárműparkolót kialakítani nem lehet. Ezek a területeken a parkolási tilalmat táblával vagy aszfaltfestéssel jelölni kell. A tűzoltási felvonulási területen elhelyezett tűzcsapok 1,5 méteres körzetén belül gépjármű nem parkolhat, és ezt jelölni kell.”
- 35. §** Az R. 431. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A középmagas és magas épületek tűzoltásához szükséges vízellátási követelmények szempontjából az általános érvényű előírásokon túl)
„a) a középmagas és magas épülettől legalább 1 tűzcsapnak a megközelítési útvonalon mérten legfeljebb 50 méterre lennie kell, és”
- 36. §** Az R. 444. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vezetékes vízellátás esetén a 442–443. §-ban meghatározottakon túl – kivéve a többszintes lakóépületeket és a (2) bekezdésben meghatározott építményeket – fali tűzcsapot is kell létesíteni
a) ahol azt jogszabály előírja, vagy
b) az „A” tűzveszélyességi osztályba tartozó 200 m²-nél, a „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 300 m²-nél, a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó 500 m²-nél, a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó 1000 m²-nél nagyobb alapterületű tűzszakaszban a 19. melléklet 3. táblázatban foglaltak szerint.”
- 37. §** Az R. 445. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fali tűzcsapok elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a fali tűzcsap csak az adott tűzgátló nyílászáróval leválasztott tűzszakasz védelmét biztosíthatja, másik tűzgátló nyílászáróval leválasztott tűzszakasz védelmére nem tervezhető be.”
- 38. §** Az R. 446. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A meglévő szárazfelszálló vezeték az I. fokú tűzvédelmi hatóság engedélyével átalakítható oly módon, hogy a vízkivételi hely csak a hatodik és fölötté minden második emeleten legyen biztosított.

(4) A vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell biztosítani, a nyithatóság módját az első fokú tűzvédelmi hatósággal kell engedélyeztetni.

(5) Az átalakított szárazfelszálló rendszert a bejáratoknál – a csatlakozó szintek feltüntetésével – és az adott szinteken utánvilágító vagy világító jellel kell megjelölni.”

39. § Az R. 450. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a rádióforgalmazás nem vagy nem megfelelő módon biztosított az építményben, az EDR rendszer vonatkozásában beltéri kézi rádiós lefedettséget, azaz 1 m-es beltéri magasságban minimum –85 dBm jelszintet biztosító berendezés kiépítését a beruházónak biztosítania kell.”

40. § Az R. 455. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„455. § Egy építési telken belül a szomszédos épületek között nem kell tűztávolságot tartani, ha az épületek a tűzállósági fokozatuk és tűzveszélyességi osztályba sorolásuk alapján a vonatkozó követelményeknek megfelelően egy tűzszakaszban is elhelyezhetők. Ebben az esetben a tűzszakasz területe az érintett épületek alapterületének összege.”

41. § Az R. 466. §-a a következő (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A menekülési útvonal szükséges szabad szélességét kiürítés számításával kell meghatározni, ami nem lehet kevesebb mint a (6) bekezdésben meghatározott legkisebb szabad szélesség.

(6) A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége – nyílászárók kivételével – az alábbiak:

a) általános esetben 1,10 m,

b) mozgásukban korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló helyiségek esetében 1,20 m,

c) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek esetében 1,65 m.”

42. § (1) Az R. 467. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti családi napközi esetében a kiürítésre vonatkozó általános tűzvédelmi követelményeket kell betartani.”

(2) Az R. 467. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az egy lakóegységen belül több, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti családi napközi kialakítása során, amennyiben a családi napközi nem az épület földszintjén vagy első emeletén helyezkedik el, a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően biztosítani kell a kétirányú kiürítés lehetőségét, valamint a menekülésre számításba vett átriumok, közlekedők hő- és füstelvezetése tekintetében az 537–545. §-ban foglalt előírások teljesülését.”

43. § Az R. 468. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„468. § A kiürítésre számításba vett, vezérléssel működő ajtók esetében a kézi nyithatóságot minden esetben biztosítani kell.”

44. § Az R. 506. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nem e fejezet szerint, egyedileg tervezett műszaki megoldás megfelelőségét az OKF által elfogadott számítógépes szimulációs programmal kell ellenőrizni, mely alapján az OKF a műszaki megoldást jóváhagyhatja.”

45. § Az R. 512. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hő- és füstelvezető és légutánpótlás hatásos nyílásfelületéből a geometriai nyílásfelületet az átfolyási tényező segítségével a következő módon kell meghatározni:

$$\text{geometriai nyílásfelület } (A_g), \text{ m}^2 = \frac{\text{hatásos nyílásfelület } (A_w), \text{ m}^2}{\text{átfolyási tényező } (c_v)}$$

(2) Az átfolyási tényező megállapításához a beépíteni kívánt gyártmány akkreditált laboratórium által meghatározott és rögzített c_v értékét, annak hiányában a 25. melléklet 2–7. ábráiban feltüntetett értéket kell figyelembe venni. Az oldalfalba épített természetes hő- és füstelvezető, valamint légpótló nyílások átfolyási tényezőit – akkreditált laboratóriumban mért c_v érték hiányában – a 24. melléklet 1/a. és 1/b. táblázatai szerint kell meghatározni.”

46. § Az R. 515. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A légutánpótlásba csak olyan ventilátor telepíthető, melynek üzemvitelét akkreditált vizsgálólaboratóriumban vizsgálták, jelleggörbéjét hitelesítették.”
47. § Az R. 569. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet – a hőlégballon és a hőléghajó kivételével – nem üzemeltethető.”
48. § Az R. a következő, 224. alcímhez tartozó 575/A. §-sal egészül ki:
„575/A. § (1) Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagok – az építési termékek és biztonsági jelek kivételével – az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének legfeljebb 15%-áig helyezhetők el.
(2) Füstmentes lépcsőházban – a biztonsági jelek kivételével – nem helyezhető el éghető anyag, installáció, dekoráció, szőnyeg, falikárpit.
(3) A menekülésre számításba vett közlekedőkben, lépcsőházakban és a pincszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
(4) 50 fő feletti befogadóképességű, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltetett, lángmentesített dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.
(5) Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.”
49. § Az R. 585. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A tűzszakasz-határon lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakasz-határ! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.”
50. § Az R. a következő 589/A. §-sal egészül ki:
„589/A. § Építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek rádióforgalmazásához használt egységes digitális rádiótávközlő rendszert (EDR) az építmény üzemeltetőjének állandóan üzemképes állapotban kell tartania.”
51. § Az R. a következő, 233. alcímhez tartozó 592/A. §-sal egészül ki:
„592/A. § (1) Lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok, és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak – az 575/A. § (1) bekezdésben és ezen szakasz (2) bekezdésében foglalt kivétellel – nem helyezhetők el, továbbá ott a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélkül nem üzemeltethető.
(2) Lakórendeltetésű épületek, épületrészek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, amennyiben a menekülési útvonalat nem szűkítik le.”
52. § Az R. 595. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti jelölések legkisebb mérete legalább 1200 × 600 mm.”
53. § Az R. 597. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,05 m, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 m. Amennyiben a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d)–e) pontjaiban foglalt követelményeket kell betartani.”
54. § Az R. 601. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el
a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén – a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, jóváhagyási jellel ellátott járművek kivételével –
aa) talajszint alatti, jármű tárolására alkalmas terekben,

- ab) olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárát van, vagy amelyből talajszint alatti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított,
- ac) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított,
- b) sűrített földgáz üzemanyag esetén
- ba) tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellőzött terekben,
- bb) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított.”

- 55. §** (1) Az R. 606. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „(1) Az avar-, a tarló-, gyp-, a nád- és a növényi hulladékégetés – amennyiben jogszabály e tevékenység végzését megengedi – alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.
- (2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyp- – égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.”
- (2) Az R. 606. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „(5) Az (1) bekezdés szerinti égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti tarlóégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében
- a) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 - b) tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 - c) a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.”
- 56. §** Az R. 626. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(2) A cseretelep kezelése, palackok visszavétele, kiadása tűzvédelmi szakvizsgálóval nem rendelkező személyre nem ruházható át.”
- 57. §** Az R.
- a) 6. § 25. pontjában az „ellátását szolgáló épületek” szövegrész helyébe az „ellátását szolgáló épületek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti családi napközök”,
 - b) 15. §-ában és 23. § (5) bekezdésében a „javítható” szövegrész helyébe a „karbantartható”,
 - c) 21. § (4) bekezdésének a) pontjában a „FELÜLVIZSGÁLVA” szövegrész helyébe a „KARBANTARTVA”, e) pontjában az „(év, hónap)” szövegrész helyébe az „(év, hónap, nap)”,
 - d) 21. § (5) bekezdésének e) pontjában a „felülvizsgálat” szövegrész helyébe a „karbantartás”,
 - e) 22. § (1) bekezdésében a „javító” szövegrész helyébe a „karbantartó”,
 - f) 23. § (1) bekezdésében az „által fenntartott műhelyben” szövegrész helyébe a „karbantartó műhelyben”,
 - g) 32. § (1) bekezdésének f) pontjában a „javítás” szövegrész helyébe a „karbantartás”, (3) bekezdésében az „– 5 db készenlétben tartott tűzoltó készülék alatt –” szövegrész helyébe a „– legfeljebb 5 db készenlétben tartott tűzoltó készülék esetén –”,
 - h) 38. § (1) bekezdésében a „30 nappal” szövegrész helyébe a „fél évvel korábban”,
 - i) 66. § (2) bekezdésében a „mérési” szövegrész helyébe a „vizsgálatot végző személy a mérési”,
 - j) 97. § (4) bekezdésében a „tömlő kapocccsal” szövegrész helyébe a „tömlőkapocccsal”,
 - k) 101. § (1) bekezdésében a „vizsgálat során” szövegrész helyébe az „A vizsgálat során”,
 - l) 110. § (3) bekezdésében a „2.” szövegrész helyébe a „8.”,
 - m) 139. § (1) bekezdésében az „az elsődleges működési körzet” szövegrész helyébe az „a működési terület”, az „5000” szövegrész helyébe a „10 000”, (5) bekezdésében a „(4) bekezdés” szövegrész helyébe a „138. § (4) bekezdése”,
 - n) 32. alcímében a „32. Képesítés, jogosultság és az engedélyező hatóságra vonatkozó követelmények” szövegrész helyébe a „32. Képesítés és jogosultság”,

- o) 146. § (1) bekezdésében az „üzembe helyezést” szövegrész helyébe az „üzembe helyezés tényét”,
- p) 204. § (3) bekezdésében a „hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak” szövegrész helyébe a „tűzoltósági ügyeletnek”,
- q) 60. alcímében a „60. Ellenőrzés felülvizsgálat, karbantartás” szövegrész helyébe a „60. Ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás”,
- r) 206. § (1) bekezdésében a „személy” szövegrész helyébe a „személy vagy szolgáltató”,
- s) 226. § (4) bekezdésében a „Részleges vagy rendkívüli felülvizsgálat” szövegrész helyébe a „Felülvizsgálat”,
- t) 88. alcímében a „88. Tűzoltó eszközök és figyelmeztető táblák” szövegrész helyébe a „88. Oltóvíz és beépített tűzjelző- és oltóberendezés”,
- u) 284. § (3) bekezdésében a „630–633. §” szövegrész helyébe a „626–629. §”,
- v) 326. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés b)–c) pontjában” szöveg,
- w) 332. § (5) bekezdésében az „osztályú hőszigetelő maggal rendelkező 10 cm-nél vastagabb” szövegrész helyébe az „osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező”,
- x) 351. §-ában a „rendeltetési” szövegrész helyébe a „rendeltetéseit”, az „azok” szövegrész helyébe az „azokat”, valamint a „helyiségcsoportok” szövegrész helyébe a „helyiségcsoportokban”,
- y) 394. § (1) bekezdésében a „120 kV-os, vagy nagyobb” szövegrész helyébe a „120 kV-os állomásokon vagy a 120 kV-nál nagyobb”,
- z) 421. § c) pontjában az „és” szövegrész helyébe a „vagy”,
- aa) 433. § (1) bekezdésében a „435–438. §-okban” szövegrész helyébe a „430–431. §-okban”,
- ab) 435. § (3) bekezdésében és a 442. § (5) bekezdésében az „a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal” szövegrész helyébe az „az I. fokú tűzvédelmi hatósággal”,
- ac) 439. § (5) bekezdésében az „445. §” szövegrész helyébe a „438. §”,
- ad) 440. § (1) bekezdésében a „445. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „439. § (5) bekezdése”, a „453. §” szövegrész helyébe a „447. §”, a „454. §” szövegrész helyébe a „448. §”,
- ae) 442. § (3) bekezdésében a „448. §” szövegrész helyébe a „441. §”,
- af) 444. § (4) bekezdésében a „hivatásos önkormányzati tűzoltóság” szöveg helyébe az „I. fokú tűzvédelmi hatóság”, az „a tűzvédelmi hatóság határozza” szövegrész helyébe az „az I. fokú tűzvédelmi hatóság határozza”,
- ag) 445. § (1) bekezdésében a „valamint az ömlesztett terménytároló épületek tároló részein” szövegrész helyébe az „az ömlesztett terménytároló épületek tároló részein, valamint a mezőgazdasági épületekben”,
- ah) 450. § (1) bekezdésében a „Létesítmények” szövegrész helyébe az „Építmények”,
- ai) 483. § (1) bekezdésében a „védett térnek” szövegrész helyébe az „átmenetileg védett térnek”, (2) bekezdésében a „védett tér” szövegrész helyébe az „átmenetileg védett tér”,
- aj) 528. § (1) bekezdésében a „túlnyomást biztosító légbefúvással” szövegrész helyébe a „túlnyomásos szellőzéssel”,
- ak) 540. § (1) bekezdésében a „szakaszán belül” szövegrész helyébe a „szakaszának normaidején belül a szabadba”,
- al) 585. § (1) bekezdésében a „füstgátló ajtók” szövegrész helyébe a „tűzgátló és füstgátló ajtók, kapuk, függönyök”,
- am) 592. § (3) bekezdésében az „anyagot” szövegrész helyébe az „anyag”,
- an) 593. § (1) bekezdésében, valamint 606. § (2) bekezdésében a „hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak” szövegrész helyébe az „I. fokú tűzvédelmi hatóságnak”,
- ao) 594. §-ban a „hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságnak” szövegrész helyébe az „I. fokú tűzvédelmi hatóságnak”,
- ap) 595. § (5) bekezdésében a „tűzoltóságnak” szövegrész helyébe az „I. fokú tűzvédelmi hatóságnak”,
- aq) 596. § (2) bekezdésében a „tűzoltóság” szövegrész helyébe az „I. fokú tűz-védelmi hatóság” (4) bekezdésében a „10 000 fő résztvevőt” szövegrész helyébe a „20 000 m² alapterületet”,
- ar) 597. § (1) bekezdésében a „rögzített” szövegrész helyébe az „a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített”,
- as) 598. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában a „13 A” szövegrész helyébe a „34 A”, c) pontjában a „89 B” szövegrész helyébe a „34 A, 183 B”,
- at) 607. § (1) bekezdésében a „hivatásos önkormányzati tűzoltóságra” szövegrész helyébe az „I. fokú tűzvédelmi hatóságnak”, „a tűzoltóságnak” szövegrész helyébe „az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak” szöveg lép.

- 58. §** (1) Hatályát veszti az R.
- a) 6. § 42. pontjában a „legalább két nyomvonal szélességű” szövegrész, 43. pontjában a „legalább két nyomvonal szélességű,” szövegrész,
 - b) 11. § (1) bekezdése,
 - c) 22. § (4) bekezdése,
 - d) 137. § (3) bekezdése,
 - e) 140. § (4) bekezdése,
 - f) 149. § (3) bekezdése,
 - g) 204. § (1) bekezdése,
 - h) 220. §-ben a „katonai létesítmények” szövegrész,
 - i) 266. § (3) bekezdése,
 - j) 321. § (5) bekezdése,
 - k) 333. § (5) bekezdésében „az illetékes tűzvédelmi hatóság és”, (6) bekezdésében a „bejelentés elmulasztása vagy a” szövegrész,
 - l) 359. § (4) bekezdése,
 - m) 365. §-a,
 - n) 388. § (1) bekezdése,
 - o) 464. § (2) bekezdése,
 - p) 465. §-a,
 - q) 199. alcímében a „199. Méretezés” szövegrész,
 - r) 522. § (4) bekezdésében a „figyelembevételével” szövegrész,
 - s) 200. alcímében a „200. Kialakítás követelményei” szövegrész,
 - t) 512. § (4) bekezdése,
 - u) 540. § (2) bekezdése,
 - v) 207. alcímében a „207. A hő- és füstelvezető berendezés tervezésének speciális szempontjai” szövegrész,
 - w) 561. § (1) bekezdése,
 - x) 575. § (4) bekezdése,
 - y) 590. § (2) bekezdése,
 - z) 596. § (3) bekezdése.
- (2) Hatályát veszti az R.
- a) 597. § (1) bekezdésében a „200 főnél nagyobb befogadóképességű” szövegrész, valamint (5) bekezdése,
 - b) 601. § (3) bekezdése,
 - c) 630. § (2) bekezdése, valamint
 - d) a 24. melléklet 1/a. és 1/b. táblázathoz tartozó lábjegyzet.
- 59. §** Nem lép hatályba az R. 140. § (3) bekezdése.
- 60. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti.
- 61. §** E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter